

SCIOS Scope 8 en/of 10 en Groeilicht-inspectie

1. Inleiding

Een **SCIOS Scope 10-inspectie** is een specialistische inspectie die gericht is op de **brandveiligheid van elektrische installaties**. Het doel is het minimaliseren van brandrisico's, zoals overbelasting, slechte verbindingen, verouderde componenten, warmteontwikkeling en onveilige situaties in verdeelinrichtingen.

Deze inspectie wordt uitgevoerd volgens de **NTA 8220** norm, de norm voor brandveiligheidsinspecties van elektrische installaties.

Sinds **1 januari 2026** valt **assimilatiebelichting** onder de **Scope 10-inspectie**. Wanneer in de gehele kas brandwerend schermdoek aanwezig is hoeft de assimilatiebelichting niet aanvullend geïnspecteerd te worden volgens de Brochure "**Assimilatiebelichting, Controle en Onderhoud' (2007) inclusief de aanvulling uit 2014**".

Indien het doek niet brandwerend is, of wanneer de verzekeraar dit aanvullend vereist, dient de assimilatiebelichting ook geïnspecteerd te worden volgens de brochure "**Assimilatiebelichting, Controle en Onderhoud' (2007) inclusief de aanvulling uit 2014**".

De **SCIOS Scope 8-inspectie** is een inspectie gebaseerd op de **NEN 3140** en richt zich op **arbeidsveiligheid**. Het inspectierapport vormt een belangrijke onderbouwing voor het Arbobeleid en de **Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)**.

2. Scope 8 in de RI&E

Arbowetgeving

Werkgevers zijn wettelijk verplicht een veilige werkomgeving te garanderen. Elektrische installaties brengen risico's met zich mee, zoals elektrische schokken en ander letsel, en moeten daarom worden opgenomen in de RI&E.

Ongevallenpreventie

De inspectie brengt onder andere aanrakingsgevaar, beschadigde of ondeugdelijke bedrading en overige defecten in kaart. De geconstateerde knelpunten worden opgenomen in het Plan van Aanpak van de RI&E.

Verzekeringseisen

Hoewel Scope 8 niet wettelijk verplicht is, is de inspectie indirect wel verplicht, omdat deze helpt te voldoen aan de Arbowet (veilig werken met elektrische installatie).

3. Combinatie van Scope 8 en 10

Scope 10-inspecties zijn vaak verplicht vanuit verzekeraars vanwege brandveiligheid. Omdat beide inspecties de volledige elektrische installatie omvatten zullen wij bij een aanvraag van een Scope 8 en Scope 10 inspectie deze gecombineerd uitvoeren en verwerken.

4. Inspectiefrequentie

De inspectiefrequentie van uw elektrische installatie hangt af van de aard van de bedrijfsvoering, polisvoorwaarden van de verzekeraar en uw persoonlijke voorkeur. In de praktijk komt dit neer voor **Scope 8 en 10 op één inspectie in vijf jaar**. In sommige gevallen kan de verzekeraar een kortere inspectie-interval eisen. Wanneer de assimilatiebelichting ook volgens de brochure "**Assimilatiebelichting, Controle en Onderhoud' (2007) inclusief de aanvulling uit 2014**" geïnspecteerd wordt, dienen de hoofdverdelers en het transformatorstation **elk jaar** geïnspecteerd te worden en de rest van de installatie **eens in de drie jaar**. Wij adviseren echter om elk jaar een gedeelte van de installatie te inspecteren. Hiermee houdt u een duidelijk beeld van de installatie en kunt u de kosten spreiden.

5. Uitvoering van de inspectie

Onze gecertificeerde inspecteurs voeren de inspectie uit volgens de SCIOS-richtlijnen voor Scope 8 en Scope 10. Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat uw installatie op de juiste wijze wordt geïnspecteerd. De inspectie wordt onafhankelijk uitgevoerd, conform de geldende wet- en regelgeving en met moderne inspectietechnieken.

Na afloop ontvangt u een volledige rapportage die voldoet aan alle verzekeringsvoorwaarden en direct inzetbaar is voor preventief onderhoud en eventuele aanpassingen aan de installatie.

Aanvraagformulier SCIOS Scope 8 en/of 10 en Groeilicht-inspectie

Dit formulier dient voor het aanvragen van een inspectie van de elektrische installatie volgens **SCIOS Scope 8 en/of SCIOS Scope 10** en de **Groeilicht-inspectie**. Na ontvangst nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Bedrijfsgegevens aanvrager

Datum aanvraag: _____
Bedrijfsnaam: _____
Contactpersoon: _____
Adres: _____
Postcode en plaats: _____
Telefoonnummer (vast/mobiel): _____
E-mailadres: _____

Gegevens inspectielocatie

Bedrijfsnaam: _____
Contactpersoon op locatie: _____
Adres: _____
Postcode en plaats: _____
Telefoonnummer (vast/mobiel): _____
E-mailadres: _____
Datum laatste inspectie (indien bekend): _____

Inspectietype

Soort inspecties

- ☐ Scope 10 (geen assimilatiebelichting aanwezig)
- ☐ Scope 10 + assimilatiebelichting **met** brandwerend doek in de gehele kas
- ☐ Scope 10 + assimilatiebelichting **zonder** brandwerend doek in de gehele kas
(inspectie van de assimilatiebelichting volgens brochure "Assimilatiebelichting, Controle en Onderhoud" dient ook uitgevoerd te worden)
- ☐ Assimilatiebelichting-inspectie volgens brochure "Assimilatiebelichting, Controle en Onderhoud"
- ☐ Scope 8 in combinatie met Scope 10

Teelt- en bedrijfsgegevens

Soort teelt: _____	Teeltoppervlakte (m ²): _____
Kantoorruimte: _____	Verwerkingsruimte (m ²): _____
Ketelhuis: _____	Watertechnische ruimte (m ²): _____

Inspectiegegevens Elektrische installatie

Totaal aantal trafo's / transformatorhuizen: _____
Totaal aantal hoofdverdelers: _____
Totaal aantal verdelers: _____
Totaal aantal regelkasten: _____

Zonnestroominstallatie (indien aanwezig)

Aantal omvormers ten behoeve van zonnepanelen: _____

Batterijopslag aanwezig: _____ Ja/Nee

Let op: omvormers, stekers en locaties worden vermeld in de Scope 10-rapportage. Inspectie hiervan valt onder SCIOS Scope 12.

Inspectiegegevens Assimilatiebelichting - Algemeen

Is er in de gehele kas een brandwerend of ontbrandbaar schermdoek aanwezig? _____ Ja/Nee

Eist uw verzekeraar een aanvullende inspectie volgens de Brochure? _____ Ja/Nee

("Assimilatiebelichting, Controle en Onderhoud 2007 + aanvulling uit 2014")

Is de belichting het hele jaar beschikbaar voor testinschakeling tijdens inspectie? _____ Ja/Nee

Inspectiegegevens Assimilatiebelichting - Details

Aantal trafo's / transformatiehuizen voor belichting*: _____

Aantal hoofdverdelers voor belichting*: _____

**Let op: de totale aantallen dienen bij de elektrische gegevens vermeld te worden. Dit betreft een afsplitsing ter verduidelijking.*

Aantal plaatstaal-belichtingspanelen: _____

Aantal halvester-belichtingspanelen: _____

Aantal aardlekschakelaars: _____

Locatie belichtingspanelen

Aantal panelen onder teeltgoot / aan poot langs het betonpad: _____

Aantal panelen aan poot tussen het gewas: _____

Aantal panelen tussen tafels of aan het spant: _____

Totaal aantal Armaturen

Aantal SON-T Conventionele armaturen: _____

Aantal SON-T Elektronische armaturen: _____

Aantal LED armaturen: _____

Extra opmerkingen: _____

Inspectiegegevens Elektrische installatie

Na afloop ontvangt u een volledige rapportage die voldoet aan alle verzekeringsvoorwaarden en die direct inzetbaar is voor preventief onderhoud & eventuele aanpassingen aan de installatie.